

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2017年	9月	26日	記入者	鈴木英一
調査者名	亀田	鈴木	橋詰		

調査対象先	正暦寺				
所在地	奈良市菩提山町157			電話番号	0742-62-9569
代表者 調査対応者	大原弘信住職				
対象文化財	彫刻	県指定: 2件	国宝: 件	重文: 1件	
	建造物	県指定: 件 棟	国宝: 件 棟	重文: 1件 1棟	

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input checked="" type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容		
	今後の予定		
	要望		
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> 38年前(昭和53年)基礎から全面改修したが、次回耐震補強し 全面改修したら数億円はくだらない。	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
	今後の予定	どのように耐震補強をするか検討する。	
	要望	公的補助はケースバイケースでどの程度かわからない。	

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	38年前(昭和53年)全面的に整備 空気管・火災報知器・ 28年前(昭和63年)放水銃・補助ホース・貯水槽(70t)	
	今後の予定	消防署も近くにあり、スタッフ(10名程度)火災に関しては問題ない。	
	要望	特になし。	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
	今後の予定		
	要望		

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先

正暦寺

獣害・白アリ等の対策

①獣害等被害	<input checked="" type="radio"/> A:経験あり		<input type="radio"/> B:経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か		あらい熊、白びしん(障子を破って侵入)、猿、鹿(庭に侵入)戸板や電気柵で対応している。シロアリは30年前被害があったが最近はない。
③今後	今後の予定、要望		(現在屋根をこけら葺きで全面改修中)

正暦寺門



改修中の屋根(重文・下り棟のRが見事)



電気管(梁の上部の白っぽい線)



放水銃と補助ホース



日本酒発祥の地



【調査票記入者(鈴木英一)の感想】

耐震も防火も着々と対策をしている。耐震構造は検討中。公的助成がどの程度か不明で資金繰りのメドがたたない。