

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査日	2018 年	1 月	28 日	記入者	大村隆清
調査者名	大村	久門	鈴木	中川	

調査対象先	薬園八幡神社				
所在地	大和郡山市材木町32			電話番号	0743-53-1355
代表者 調査対応者	平田美禰子宮司				
対象文化財	彫刻	県指定:	件	国宝:	件
	建造物	県指定:	1 件 1 棟	国宝:	件 棟
				重文:	件
				重文:	件

地震対策

①対策の現況	<input type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input checked="" type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容		
	今後の予定		
	要望		
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input checked="" type="checkbox"/> 対策の必要がない	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
		<input type="checkbox"/> その他()	
	今後の予定	特に無し。	
	要望	特に無し。	

防火対策

①対策の現況	<input checked="" type="radio"/> A:実施済	<input type="radio"/> B:一部実施済	<input type="radio"/> C:未実施
② ①の回答が A、Bの場合	対策の経緯、 内容	幣殿(本殿に接続)と拝殿がケーブルで結ばれ、自動火災報知設備が整っている。幣殿、社務所、参集殿に消火器が設置されている。消防署と業者の点検を毎年1回づつ実施している。	
	今後の予定	今後も消防署と業者の点検を毎年1回実施する。	
	要望	特に無し。	
③ ①の回答が Cの場合	実施して いない理由	<input type="checkbox"/> 対策の必要がない	<input type="checkbox"/> 資金が足りない
		<input type="checkbox"/> その他()	
	今後の予定		
	要望		

奈良県指定文化財(彫刻・建造物)の「災害対策等現況調査」調査票

調査対象先	薬園八幡神社
-------	--------

獣害・白アリ等の対策		
① 獣害等被害	<input type="radio"/> A: 経験あり	<input checked="" type="radio"/> B: 経験なし
② ①の回答が Aの場合	どのような被害か	
③ 今後	今後の予定、要望	獣害・白アリ等の被害は、これまで確認されていないので、今後も対策は予定無し。要望も無し。



【調査票記入者(大村隆清)の感想】

防火対策は、自動火災報知設備の完備、消火器の設置、毎年一回実施の消防署と業者の点検などで、十分かと思われる。耐震対策は必要なしと回答されたが、今後、対策が必要かと思われる。